濃度計量証明書

No. 111041-2
平成23年10月26日

株式会社　ジェーエーシー　　殿

計量証明事業宮城県知事登録第45号
エヌエス環境株式会社
東京都港区西新橋三丁目24番9号
事業所の所在地
〒983-0013 仙台市宮城野区中野字葦畔140番
TEL 022 (254) 4561
環境計量士　　高　橋　義　晴

平成23年10月20日受付の試料について計量した結果は下記のとおりであることを証明いたします。

試料名　　処理水

計量項目	計量結果	計量方法 (規格=JIS K0102)
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	1.2	規格21及び32.3
化学的酸素要求量 (mg/L)	2.4	規格17
	以下余白	
(備考) 採水日；10月18日		

濃度計量証明書

No. 111041-1
平成23年10月26日

株式会社　ジェーエーシー　　殿

計量証明事業宮城県知事登録第45号
エヌエス環境株式会社
東京都港区西新橋三丁目24番9号
事業所の所在地
〒983-0013 仙台市宮城野区中野字葦畔140番
TEL 022 (254) 4561
環境計量士　　高　橋　義　晴

平成23年10月20日受付の試料について計量した結果は下記のとおりであることを証明いたします。

試料名　　原水

計量項目	計量結果	計量方法 (規格=JIS K0102)
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	2500	規格21及び32.3
化学的酸素要求量 (mg/L)	1500	規格17
	以下余白	

(備考)
採水日；10月18日