発行番号　No. 112049
発行年月日　平成24年3月28日

濃度計量証明書

計量証明事業登録　宮城県　第45号
事業者　エヌエス環境株式会社
〒105-0003　東京都港区西新橋3-24-9
事業所　東北支社　仙台分析センター
〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野字葦毛140
TEL　(022) 254 - 4561
計量管理者　高橋　義晴　印
環境計量士（濃度）　登録番号　第6344号

株式会社ジェー・エー・シー　殿

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	平成24年3月21日	採取時刻	－	採取者／所属	客先採取	／	－
採取場所	－	採取状況	天候	晴　れ	気温	7.0　℃	水温	－　℃	試料受付日	平成24年3月22日

件　名	COD・BOD分析結果		
試　料　名	－	計量対象	水質

計量項目	(単位)	計量の結果		定　量 下限値	計量の方法
		原水	処理水		
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	4900	4.7	0.5	JIS K 0102 21及び32.3(2008)
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	3000	6.3	0.5	JIS K 0102 17(2008)
以下余白					

備考	・ 計量に供した試料は、客先が採取した持込試料である。