発行番号　No. 210155
発行年月日　平成24年5月7日

濃度計量証明書

株式会社ジェー・エー・シー　殿

計量証明事業登録 宮城県 第45号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋3-24-9
事業所 東北支社 仙台分析センター
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字葦群140
TEL (022) 254 - 4561
計量管理者 高橋 義晴 印
環境計量士（濃度） 登録番号 第6344号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	平成24年4月24日	採取時刻	－	採取者／所属	客先採取 ／ －				
採取場所	－	採取状況	天候	晴 れ	気温	20.0 ℃	水温	－ ℃	試料受付日	平成24年4月25日

件名	COD・BOD分析結果		
試料名	－	計量対象	水質

計量項目	(単位)	計量の結果		定量下限値	計量の方法
		原水	処理水		
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1500	6.0	0.5	JIS K 0102 21及び32.3(2008)
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	680	9.0	0.5	JIS K 0102 17(2008)
以下余白					

備考	・ 計量に供した試料は、客先が採取した持込試料である。