発行番号　No. 210794(1/2)
発行年月日　平成24年8月17日

濃度計量証明書

計量証明事業登録 宮城県 第45号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋3-24-9
事業所 東北支社 仙台分析センター
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字葦畔140
TEL (022) 254 - 4561
計量管理者 高橋 義晴 印
環境計量士（濃度） 登録番号 第6344号

株式会社ジェー・エー・シー　殿

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	平成24年8月8日	採取時刻	－	採取者／所属	客先採取	／	－				
採取場所	－	採取状況	天候	曇 り	気温	24.0 ℃	水温	－ ℃	試料受付日	平成24年8月9日	

件　　名	水処理施設水質検査
試 料 名	－
計量対象	水質

計量項目	(単位)	計量の結果		定　量 下限値	計量の方法
		原水	処理水		
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1300	2.8	0.5	JIS K 0102 21及び32.3(2008)
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	700	5.1	0.5	JIS K 0102 17(2008)
以下余白					

備考	・ 計量に供した試料は、客先が採取した持込試料である。

発行番号　No. 210794(2/2)
発行年月日　平成24年8月17日

濃度計量証明書

計量証明事業登録 宮城県 第45号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都 港区西新橋3-24-9
事業所 東北支社 仙台分析センター
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字葦畔140
TEL (022) 254 - 4561
計量管理者 高橋 義晴 印
環境計量士（濃度） 登録番号 第6344号

株式会社ジェー・エー・シー　殿

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	平成24年8月8日	採取時刻	16:30	採取者／所属	客先採取	／	－
採取場所	－	採取状況	天候	曇り	気温	24.0 ℃	水温	－ ℃	試料受付日	平成24年8月9日

件名	水処理施設水質検査		
試料名	微生物処理	計量対象	水質

計量項目	(単位)	計量の結果	定量下限値	計量の方法
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1.0	0.5	JIS K 0102 21及び32.3(2008)
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	22	0.5	JIS K 0102 17(2008)
浮遊物質量(SS)	(mg/L)	1未満	1	S46環告第59号付表9(H23改正)
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	(mg/L)	1未満	1	S49環告第64号付表4(H20改正)
窒素含有量	(mg/L)	2.1	0.01	JIS K 0102 45.2(2008)
燐含有量	(mg/L)	0.018	0.003	JIS K 0102 46.3.1(2008)
※大腸菌群数	(個/cm3)	4	0	S37厚生省・建設省令第1号別表第1(H17改正)
以下余白				

備考
・ 計量に供した試料は、客先が採取した持込試料である。
・ ※印のついた項目は、計量法による計量証明の対象外となります。