発行番号　No. 212031(1/2)
発行年月日　平成25年2月25日

# 濃度計量証明書

計量証明事業登録 宮城県 第45号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋3-24-9
事業所 東北支社 仙台分析センター
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字薬莱140
TEL (022) 254 - 4561
計量管理者 高橋 義晴 印
環境計量士（濃度） 登録番号 第6344号

株式会社ジェー・エー・シー 殿

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料採取日 | 平成25年2月11日 | 採取時刻 | － | 採取者／所属 | 客先採取 | ／ | － | | | | |
| 採取場所 | － | 採取状況 | 天候 | 曇り | 気温 | 1.0 ℃ | 水温 | － ℃ | 試料受付日 | 平成25年2月12日 | |

| | |
|---|---|
| 件名 | 水処理施設水質検査 |
| 試料名 | － |
| 計量対象 | 水質 |

| 計量項目 | (単位) | 計量の結果 | | 定量下限値 | 計量の方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 原水 | 処理水 | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | (mg/L) | 4300 | 0.5未満 | 0.5 | JIS K 0102 21及び32.3(2008) |
| 化学的酸素要求量(COD) | (mg/L) | 2100 | 1.2 | 0.5 | JIS K 0102 17(2008) |
| 以下余白 | | | | | |

| 備考 | ・ 計量に供した試料は、客先が採取した持込試料である。 |
|---|---|

発行番号　No. 212031(2/2)
発行年月日　平成25年2月25日

# 濃度計量証明書

計量証明事業登録 宮城県 第45号
事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都 港区西新橋3-24-9
事業所 東北支社 仙台分析センター
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字葦畔140
TEL (022) 254 - 4561
計量管理者 高橋 義晴 印
環境計量士（濃度） 登録番号 第6344号

株式会社ジェー・エー・シー　殿

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

| 試料採取日 | 平成25年2月11日 | 採取時刻 | 16:00 | 採取者／所属 | 客先採取 ／ ー | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取場所 | ー | 採取状況 | 天候 | 曇 り | 気温 | 1.0 ℃ | 水温 | ー ℃ | 試料受付日 | 平成25年2月12日 |

| 件名 | 水処理施設水質検査 | | |
|---|---|---|---|
| 試料名 | 微生物処理 | 計量対象 | 水質 |

| 計量項目 | (単位) | 計量の結果 | 定量下限値 | 計量の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | (mg/L) | 79 | 0.5 | JIS K 0102 21及び32.3(2008) |
| 化学的酸素要求量(COD) | (mg/L) | 210 | 0.5 | JIS K 0102 17(2008) |
| 浮遊物質量(SS) | (mg/L) | 13 | 1 | S46環告第59号付表9(H24改正) |
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 | (mg/L) | 1未満 | 1 | S49環告第64号付表4(H20改正) |
| 窒素含有量 | (mg/L) | 3.3 | 0.01 | JIS K 0102 45.2(2008) |
| 燐含有量 | (mg/L) | 0.026 | 0.003 | JIS K 0102 46.3.1(2008) |
| ※大腸菌群数 | (個/cm3) | 2400 | 0 | S37厚生省・建設省令第1号別表第1(H17改正) |
| 以下余白 | | | | |

備考
・ 計量に供した試料は、客先が採取した持込試料である。
・ ※印のついた項目は、計量法による計量証明の対象外となります。