

## 試験報告書

株式会社ジェー・エー・シー 殿

件名	水質検査(ジェー・エー・シー工場内)
試料受取年月日	平成25年7月11日
由来	採取 持込み その他( )
試料採取者	依頼者による採取

プロファ設計 株式会社 環境研究所  
〒379-2214

群馬県伊勢崎市下触町629番地1

TEL0270-62-2111(代)

計量証明登録番号 環 第 46号

環境計量士 氏名 細田 博

登録番号 第環6920号

ご依頼を受けました試料について、試験の結果を次の通り報告致します。

試験対象	単位	試験結果			試験方法
		原水	微生物処理	処理水	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	5,400	33	2	JIS K 0102 21
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	1,300	57	4	JIS K 0102 17
浮遊物質質量(SS)	mg/L	-	1	-	環境庁告示第59号 付表8
ヘキサン抽出物質	mg/L	-	0.5未満	-	環境庁告示第64号 付表4
窒素含有量(T-N)	mg/L	-	6.4	-	JIS K 0102 45.2
リン含有量(T-P)	mg/L	-	0.02	-	JIS K 0102 46.3
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	-	30未満	-	厚生省・建設省令第1号 別表第1
以下余白					
【備考】					
・表中の-印は、測定していないことを示す。					