

試験報告書

株式会社ジェーエーシー 殿

件名	水質検査(ジェーエーシー工場内)
採取日・採取場所	平成27年4月7日 10:00 ・ ジェーエーシー蔵王資源リサイクル工場
由来	<input type="checkbox"/> 採取 <input checked="" type="checkbox"/> 持込み <input type="checkbox"/> その他()
試料採取者	依頼者による採取

プロファ設計 株式会社 環境研究所
 〒379-2214
 群馬県伊勢崎市下触
 TEL0270-62-2111(代)

速報

計量証明登録番号
 環境計量士 氏名 細田 博
 登録番号 第環0970号

ご依頼を受けました試料について、試験の結果を次の通り報告致します。

試験対象	単位	試験結果			試験方法
		原水	微生物処理	処理水	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3,100	8.3	1.4	JIS K 0102 21
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	940	76	1.4	JIS K 0102 17
浮遊物質(SS)	mg/L	-	1	-	環境庁告示第59号 付表8
ヘキサン抽出物質	mg/L	-	2	-	環境庁告示第64号 付表4
窒素含有量(T-N)	mg/L	-	1.4	-	JIS K 0102 45.2
リン含有量(T-P)	mg/L	-	0.02	-	JIS K 0102 46.3
大腸菌群数	個/cm ³	-	79	-	厚生省・建設省令第1号 別表第1
以下余白					
【備考】					
・表中の-印は、測定していないことを示す。					