

平成27年 5月 作業環境測定表

測定点	前月 騒音(dB)	5月 騒音(dB)	管理区分(騒音)	前月振動(dB)			5月振動(dB)			前月 粉じん(mg/m ³)	5月 粉じん(mg/m ³)	前月 臭気	5月 臭気	
				X方向	Y方向	Z方向	X方向	Y方向	Z方向					
投入	A-1	79.8	79.6	第一管理区分	35.6	34.2	44.8	32.8	32.4	44.6	0.095	0.017	560	240
	A-2	79.6	80.6	第一管理区分	34.3	32.9	47.2	33.6	32.6	47.0	0.114	0.017	540	140
	A-3	84.3	85.0	第二管理区分	34.4	33.5	49.0	35.1	34.4	48.4	0.208	0.049	630	170
ライン	B-1	88.3	90.4	第三管理区分	36.6	37.5	62.5	36.7	38.5	62.3	0.203	0.099	710	140
	B-2	85.1	83.9	第一管理区分	35.9	36.5	61.9	34.6	33.7	55.7	0.272	0.101	690	140
	B-3	81.8	80.6	第一管理区分	36.5	35.7	51.6	34.7	33.6	50.2	0.205	0.096	630	130
	B-4	87.0	85.1	第二管理区分	37.5	37.1	54.8	36.8	36.2	54.8	0.226	0.074	710	170
	B-5	87.2	84.0	第一管理区分	36.4	36.0	54.8	37.7	36.8	55.5	0.155	0.047	40	80
産廃A	C-1	76.1	70.6	第一管理区分	32.0	32.3	42.4	33.9	32.6	38.2	0.053	0.039	470	40
	C-2	76.8	70.3	第一管理区分	33.6	32.4	47.5	33.2	32.7	39.7	0.049	0.060	480	40
	C-3	74.0	70.7	第一管理区分	34.3	32.7	47.9	34.2	33.2	37.8	0.098	0.036	500	30
産廃B	D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
製造	E-1	83.5	80.7	第一管理区分	33.1	32.5	44.6	32.4	32.7	44.3	0.116	0.152	130	70
	E-2	89.2	86.5	第二管理区分	35.2	34.2	46.7	34.1	33.9	48.3	0.148	0.225	120	80
	E-3	87.4	89.3	第二管理区分	34.6	34.2	44.7	38.0	36.8	51.5	0.108	0.482	80	170
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.544	2.610	—	—
水処理	F-1	72.4	72.4	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	1.126	0.749	100	130
	F-2	72.8	71.9	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	1.430	0.832	150	150
	F-3	73.4	73.3	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	1.621	0.868	120	170
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.322	1.801	—	—
敷地境界線等	1	55.0	48.6	—	32.5	32.0	30.8	32.2	31.5	31.0	0.018	0.026	20	10
	2	50.1	47.7	—	33.1	33.0	36.7	35.5	34.6	35.4	0.018	0.026	20	10
	3	49.8	49.5	—	34.2	34.3	42.6	34.9	34.1	41.5	0.023	0.020	20	10
	4	50.9	47.4	—	33.8	33.5	34.0	34.8	34.1	35.6	0.018	0.021	20	10
	5	48.8	47.0	—	35.2	35.0	39.5	35.4	34.5	38.4	0.018	0.022	20	10
	6	46.2	43.8	—	35.8	35.4	47.2	35.2	34.4	41.3	0.020	0.021	20	10
	7	45.0	46.4	—	33.1	32.9	36.6	32.8	33.1	36.3	0.020	0.022	20	10
測定車種	1	2	3	4	5	6	7	備考 産廃B D1~D3測定場所確保出来ない為、今回測定中止						
大型自動車	—	2	5	2	15	9	2							
普通自動車	—	11	24	5	64	42	13							
その他	—	1	0	0	0	1	0							
敷地境界線場所1.北側 2.南側 3.東側 4.西側 5.上部駐車場 6.北側民家 7.南側水田														
排水処理水質分析結果														
測定地点	pH (5.8~8.6)	BOD (30)	COD (120)	SS (70)	n-ヘキ (10)	T-N (60)	T-P (8)	大腸菌 (3000)						
原水	7.5	1000	420	—	—	—	—	—						
前月	7.6	3100	940	—	—	—	—	—						
微生物処理	7.2	4.5	17.0	1	1未満	1.0	0.02	160						
前月	7.5	8.3	76.0	1	2	1.4	0.02	79						
処理水	6.9	1.2	1.4	—	—	—	—	—						
前月	7.1	1.4	1.4	—	—	—	—	—						