平成27年 11月　作業環境測定表

測定点		前月騒音(dB)	11月騒音(dB)	管理区分(騒音)	前月振動(dB) X方向	前月振動(dB) Y方向	前月振動(dB) Z方向	11月振動(dB) X方向	11月振動(dB) Y方向	11月振動(dB) Z方向	前月粉じん(mg/m³)	11月粉じん(mg/m³)	前月臭気	11月臭気
投入	A-1	81.6	80.4	第一管理区分	35.7	33.0	46.7	35.1	33.1	45.5	0.093	0.088	190	140
	A-2	80.1	79.8	第一管理区分	34.6	33.7	49.6	34.0	33.5	48.0	0.081	0.068	130	100
	A-3	84.3	82.9	第一管理区分	33.5	34.2	47.2	33.6	33.9	47.5	0.079	0.068	110	70
ライン	B-1	89.7	88.1	第二管理区分	39.4	41.4	67.9	38.8	40.2	68.2	0.075	0.075	160	130
	B-2	86.8	85.5	第二管理区分	37.1	37.1	68.0	37.4	37.2	67.3	0.094	0.088	120	110
	B-3	85.2	84.2	第一管理区分	37.0	35.5	54.1	36.4	34.8	54.0	0.075	0.092	120	90
	B-4	85.3	84.0	第一管理区分	34.4	34.2	55.9	33.9	34.0	55.1	0.081	0.088	100	80
	B-5	89.5	88.9	第二管理区分	36.1	34.7	53.8	36.4	34.7	54.2	0.094	0.072	80	50
産廃A	C-1	71.5	72.4	第一管理区分	32.6	32.4	38.2	32.2	32.3	37.9	0.084	0.062	70	100
	C-2	71.2	71.8	第一管理区分	32.8	32.1	38.9	32.3	32.2	38.0	0.081	0.075	90	80
	C-3	72.2	72.6	第一管理区分	32.4	32.9	39.4	32.9	32.8	38.9	0.075	0.081	100	120
産廃B	D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
製造	E-1	83.8	84.1	第一管理区分	34.1	34.2	46.0	35.3	34.4	48.1	0.405	0.321	160	150
	E-2	85.9	86.2	第二管理区分	35.9	34.5	44.3	36.6	34.9	45.7	0.488	0.524	190	210
	E-3	88.6	87.4	第二管理区分	35.1	35.9	45.8	34.5	35.5	44.6	0.764	0.680	230	200
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.980	1.880	—	—
水処理	F-1	72.4	72.9	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.550	0.452	180	170
	F-2	72.1	72.7	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.645	0.521	190	170
	F-3	73.4	73.1	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.688	0.524	200	190
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.120	0.928	—	—
敷地境界線等	1	47.5	48.8	—	32.4	32.1	33.6	33.1	33.3	34.5	0.018	0.021	10	10
	2	50.9	49.9	—	35.9	35.4	37.7	35.5	34.9	37.1	0.018	0.021	10	10
	3	51.4	50.9	—	35.5	35.1	41.2	34.7	35.0	42.1	0.018	0.021	10	10
	4	48.4	49.2	—	33.4	33.7	35.4	33.0	33.4	34.8	0.018	0.021	10	10
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	43.1	43.9	—	39.5	38.0	47.7	40.1	38.6	48.9	0.018	0.018	10	10
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

測定車種	1	2	3	4	5	6	7
大型自動車	—	1	4	0	—	2.4	—
普通自動車	—	21	17	0	—	55	—
その他	—	0	0	0	—	2	—

敷地境界線場所1.北側　2.南側　3.東側　4.西側　5.上部駐車場　6.北側民家　7.南側水田

備考

※産廃B D1～D3測定場所確保出来ない為、今回測定中止

※周辺環境測定5.7高速道路及び道路の交通騒音が大きく対象騒音が測定出来ない為、中止

※周辺環境測定2.3番は高速道路騒音の影響により測定値が高めに

排水処理水質分析結果

測定地点	pH (5.8～8.6)	BOD (30)	COD (120)	SS (70)	n-ヘキ (10)	T-N (60)	T-P (8)	大腸菌 (3000)
原水	7.4	640	260	—	—	—	—	—
前月	—	—	—	—	—	—	—	—
微生物処理	6.9	2.6	12.0	1未満	1未満	0.8	0.02	30未満
前月	—	—	—	—	—	—	—	—
処理水	7.4	0.6	1.1	—	—	—	—	—
前月	—	—	—	—	—	—	—	—